



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000400.02.20 ОТ 11.02.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие штукатурные на гипсовой основе: ТЕПЛОН, ТЕПЛОН серый, ТЕПЛОН универсальный, NEXT АКВА ГИПС, ТЕПЛОН армированный. Область применения: Для нанесения отделочного слоя на строительные конструкции, выравнивая поверхностей строительных элементов внутри всех типов зданий и сооружений (А-В). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5745-016-46434927-08 с изменениями 1-3 "Смеси сухие штукатурные".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Южно-Уральская инвестиционная компания", адрес: 456550, Челябинская обл., Коркинский р-н, г. Коркино, ул. Керамиков, д. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Южно-Уральская инвестиционная компания", адрес: 456550, Челябинская обл., Коркинский р-н, г. Коркино, ул. Керамиков, д. 1 (Российская Федерация). ОГРН: 1077412000093

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00421 от 06.02.2020 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №77.696 17 от 23.01.2020 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000352.01.20 от 31.01.2020 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



(Подпись)

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О.)

№0411244



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.000352.01.20 Дата 31. 01. 2020 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.000054-2 от 13.01.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 20.01.2020 по 31.01.2020

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Воробьева С. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный № 2Ц-36-178324 от 25.11.2019г.

Заказчик: ООО "Южно-Уральская инвестиционная компания" (ИНН:7412010716, ОГРН:1077412000093)
Адрес: 456550, Челябинская обл., Коркинский р-н, г. Коркино, ул. Керамиков, д. 1 (Россия)

Объект экспертизы: Смеси сухие штукатурные на гипсовой основе: ТЕПЛОН, ТЕПЛОН серый, ТЕПЛОН универсальный, NEXТ АКВА ГИПС, ТЕПЛОН армированный

Сведения об изготовителе: ООО "Южно-Уральская инвестиционная компания"
Адрес: 456550, Челябинская обл., Коркинский р-н, г. Коркино, ул. Керамиков, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5745-016-46434927-08 с изменениями 1-3 "Смеси сухие штукатурные"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, протокол исследования, протокол отбора образцов, ТУ 5745-016-46434927-08 с изм. 1-3, состав, копии этикеток, доверенность, договор аренды, учредительные документы.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой сухие смеси, состоящие из кварцевой муки/песка, цемента, гипса, перлитового песка, извести гидратной, эфира целлюлозы, эфира крахмала, добавок.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.696 17 от 23.01.2020 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Удельная эффективная активность (Аэфф.)

природных радионуклидов (Бк/кг):

18,0 ± 7,0 не более 370

и соответствует 1 классу строительных материалов.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При производстве и

003553

применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: Силикатсодержащей пыли (цемент), Кремний диоксиду кристаллическому (кварц), Кальций сульфат дигидрату.

Область применения: Для нанесения отделочного слоя на строительные конструкции, выравнивая поверхностей строительных элементов внутри всех типов зданий и сооружений (А-В)

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При применении, транспортировке соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 5745-016-46434927-08 с имз. 1-3. Мощность дозы излучения на поверхности перевозимого продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)". При применении использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые).

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Заключение: Продукция: Смеси сухие штукатурные на гипсовой основе: ТЕПЛОН, ТЕПЛОН серый, ТЕПЛОН универсальный, NEXТ АКВА ГИПС, ТЕПЛОН армированный соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



С.А. Воробьева Воробьева С. А.

Н.В. Завьялов Завьялов Н.В.

А.В. Мизгайлов Мизгайлов А.В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел радиационной гигиены

Аттестат аккредитации RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»

Пр. 2 от 11.01.2019г.

заведующий отделом РГ А.И. Румянцев

С.Г.Сафонкина

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 77.696 17 от 23 января 2020 г.

1. Код образца (пробы): 17.20.696 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 20/02.12.000054-2 от 13.01.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Южно-Уральская инвестиционная компания»

4. Юридический адрес: 456550, Челябинская обл., Коркинский р-н, г. Коркино, ул. Керамиков, д.1

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Смесь сухая штукатурная на гипсовой основе ТЕПЛОН

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Южно-Уральская инвестиционная компания»
456550, Челябинская обл., Коркинский р-н, г. Коркино, ул. Керамиков, д.1
страна: Россия

7. Место отбора: ООО «Южно-Уральская инвестиционная компания», 456550, Челябинская обл., Коркинский р-н, г. Коркино, ул. Керамиков, д.1

8. Время и дата отбора: 12.12.2019

Ф.И.О., должность:

Доставлен в ИЛЦ: 20.01.2020

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Комплекс спектрометрический (бета-гамма) "Прогресс"	0506-Б-Г	АБ 0102018 от 30.09.2019	29.09.2020

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждены решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299, Глава II, Раздел 11, п.12

Протокол № 77.696 17 распечатан 23.01.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.01.2020 внутрилабораторный номер образца (пробы) 696 - 48 дата начала испытаний 20.01.2020 дата окончания исследований 23.01.2020 14:25					
1	Калий-40(A_{K40})	Бк/кг	менее 29	не нормируется	МИА "Спектр" Св- во об аттестации №40090.0Ж562; ГОСТ 30108-94
2	Радий-226(A_{Ra226})	Бк/кг	$18,0 \pm 3,5$	не нормируется	МИА "Спектр" Св- во об аттестации №40090.0Ж562; ГОСТ 30108-94
3	Торий-232(A_{Th232})	Бк/кг	менее 4,0	не нормируется	МИА "Спектр" Св- во об аттестации №40090.0Ж562; ГОСТ 30108-94
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	$18,0 \pm 7,0$ 1 класс (Аэфф.м. не более 370 Бк/кг)	не более 370	ГОСТ 30108-94
Мнения и толкования: A_i – удельная активность i-го радионуклида $A_{эфф} = A(Ra226) + 1.3 \cdot A(Th232) + 0.09 \cdot A(K40)$, согласно СанПиН 2.6.1.2800-10, ГОСТ 30108-94.					

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола: эксперт-физик Мелиссин В. Л.

Заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний

отдела радиационной гигиены

Казаров В. Н.